

UCL Umwelt Control Labor GmbH · Eddesser Straße 1 · 31234 Edemissen

Wasserversorgung Samtgemeinde Hoya
 - Herr Pfeiffer -
 Postfach 13 51
 27160 Hoya (Weser)

Ansprechpartner: Holger Ebert
Telefon: 05176989757
Telefax: 05176989750
E-Mail: holger.ebert@ucl-labor.de

Prüfbericht - Nr.: 13-40528/1

Prüfgegenstand: 2 x Trinkwasser
Auftraggeber / KD-Nr.: Wasserversorgung Samtgemeinde Hoya, Postfach 13 51, 27160 Hoya (Weser) / 54626
Projektbezeichnung: Wasserwerk Hoya
Probenahme am / durch: - / Auftraggeber
Probeneingang am / durch: 19.09.2013 / TNT
Prüfzeitraum: 19.09.2013 - 25.09.2013

Parameter	Probenbezeichnung	Rohwasser	Reinwasser			Methode
	Probe-Nr.	13-40528-001	13-40528-002			
	Einheit					
Organochlorpestizide						
Desphenylchloridazon	µg/l	1,24	0,47			DIN 38407 F35,KI
Methyldesphenylchloridazon	µg/l	0,13	0,05			DIN 38407 F35,KI
Triazine/Phenylharnstoffe						
Metazachlorsäure	µg/l	1,94	0,91			DIN 38407 F35,KI
Metazachlorsulfonsäure	µg/l	2,26	1,14			DIN 38407 F35,KI

n.n. = kleiner Bestimmungsgrenze n.b. = nicht bestimmbar ° = nicht akkreditiert FV = Fremdvergabe UA=Unterauftragvergabe += durchgeführt
 Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Lünen

Hannover, den 26.09.2013

Holger Ebert (Kundenbetreuer)