

UCL Umwelt Control Labor GmbH // Eddesser Straße 1 // 31234 Edemissen // Deutschland

Wasserversorgung Samtgemeinde Hoya
 - Herr Pfeiffer -
 Postfach 13 51
 27160 Hoya (Weser)

Ansprechpartner: Holger Ebert
Telefon: 05176989757
Telefax: 05176989744
E-Mail: holger.ebert@ucl-labor.de

Prüfbericht - Nr.: 14-17841/1

Prüfgegenstand: 5 x Trinkwasser
Auftraggeber / KD-Nr.: Wasserversorgung Samtgemeinde Hoya, Postfach 13 51, 27160 Hoya (Weser) / 54626
Projektbezeichnung: Wasserwerk Hoya
Probenahme am / durch: - / Auftraggeber
Probeneingang am / durch: 15.04.2014 / TNT
Prüfzeitraum: 15.04.2014 - 05.05.2014

Parameter	Probenbezeichnung	Brunnen 1	Brunnen 2	Brunnen 3	Brunnen 4	Methode
	Probe-Nr.	14-17841-001	14-17841-002	14-17841-003	14-17841-004	
	Einheit					
Analyse der Originalprobe						
Organochlorpestizide						
Desphenylchloridazon	µg/l	0,74	3,48	4,89	2,34	DIN 38407 F35;KI
Methyl-desphenylchloridazon	µg/l	0,15	0,51	0,37	0,22	DIN 38407 F35;KI
Triazine/Phenylharnstoffe						
Metazachlorsäure	µg/l	2,05	4,29	3,43	2,26	DIN 38407 F35;KI
Metazachlorsulfonsäure	µg/l	3,01	6,26	5,38	3,33	DIN 38407 F35;KI

n.b. = nicht bestimmbar n.a. = nicht analysiert ° = nicht akkreditiert FV = Fremdvergabe UA = Unterauftragvergabe + = durchgeführt
 Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Lünen

Parameter	Probenbezeichnung	Reinwasser				Methode
	Probe-Nr.	14-17841-005				
	Einheit					
Analyse der Originalprobe						
Organochlorpestizide						
Desphenylchloridazon	µg/l	0,75				DIN 38407 F35;KI
Methyl-desphenylchloridazon	µg/l	0,09				DIN 38407 F35;KI
Triazine/Phenylharnstoffe						
Metazachlorsäure	µg/l	0,92				DIN 38407 F35;KI
Metazachlorsulfonsäure	µg/l	1,26				DIN 38407 F35;KI

n.b. = nicht bestimmbar n.a. = nicht analysiert ° = nicht akkreditiert FV = Fremdvergabe UA = Unterauftragvergabe + = durchgeführt
 Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Lünen


UCL

IM AUFTRAG DER ZUKUNFT

Seite 2 von 2 zum Prüfbericht Nr. 14-17841/1

20140506-8230333

06.05.2014


Holger Ebert (Kundenbetreuer)