

UCL Umwelt Control Labor GmbH // Eddesser Straße 1 // 31234 Edemissen // Deutschland

Wasserversorgung Samtgemeinde Hoya
 - Herr Pfeiffer -
 Postfach 13 51
 27160 Hoya (Weser)

Ansprechpartner: Holger Ebert
Telefon: 05176989757
Telefax: 05176989744
E-Mail: holger.ebert@ucl-labor.de

Prüfbericht - Nr.: 14-32950/1

Prüfgegenstand: 5 x Trinkwasser
Auftraggeber / KD-Nr.: Wasserversorgung Samtgemeinde Hoya, Postfach 13 51, 27160 Hoya (Weser) / 54626
Projektbezeichnung: Wasserwerk Hoya
Probenahme am / durch: - / Auftraggeber
Probeneingang am / durch: 18.07.2014 / TNT
Prüfzeitraum: 18.07.2014 - 29.07.2014

Parameter	Probenbezeichnung	Brunnen 1	Brunnen 2	Brunnen 3	Brunnen 4	Methode
	Probe-Nr.	14-32950-001	14-32950-002	14-32950-003	14-32950-004	
	Einheit					
Analyse der Originalprobe						
Organochlorpestizide						
Desphenylchloridazon	µg/l	1,27	3,59	4,94	2,62	DIN 38407 F35;KI
Methyldesphenylchloridazon	µg/l	0,14	0,51	0,39	0,20	DIN 38407 F35;KI
Triazine/Phenylharnstoffe						
Metazachlorsäure	µg/l	1,74	3,59	3,15	1,76	DIN 38407 F35;KI
Metazachlorsulfonsäure	µg/l	2,95	6,69	4,78	2,85	DIN 38407 F35;KI

n.b. = nicht bestimmbar n.a. = nicht analysiert * = nicht akkreditiert FV = Fremdvergabe UA=Unterauftragvergabe += durchgeführt
 Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Lünen


Parameter	Probenbezeichnung	Reinwasser				Methode
	Probe-Nr.	14-32950-005				
	Einheit					
Analyse der Originalprobe						
Organochlorpestizide						
Desphenylchloridazon	µg/l	0,75				DIN 38407 F35;KI
Methyldesphenylchloridazon	µg/l	0,08				DIN 38407 F35;KI
Triazine/Phenylharnstoffe						
Metazachlorsäure	µg/l	0,93				DIN 38407 F35;KI
Metazachlorsulfonsäure	µg/l	1,65				DIN 38407 F35;KI

n.b. = nicht bestimmbar n.a. = nicht analysiert * = nicht akkreditiert FV = Fremdvergabe UA=Unterauftragvergabe += durchgeführt
 Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Lünen

Seite 2 von 2 zum Prüfbericht Nr. 14-32950/1

20140804-8633937

04.08.2014


Holger Ebert (Kundenbetreuer)