

UCL Umwelt Control Labor GmbH · Eddesser Straße 1 · 31234 Edemissen

Wasserversorgung Samtgemeinde Hoya
 - Herr Pfeiffer -
 Postfach 13 51
 27160 Hoya (Weser)

Ansprechpartner: Holger Ebert
Telefon: 05176989757
Telefax: 05176989750
E-Mail: holger.ebert@ucl-labor.de

Prüfbericht - Nr.: 13-09584/1

Prüfgegenstand: 2 x Trinkwasser
Auftraggeber / KD-Nr.: Wasserversorgung Samtgemeinde Hoya, Postfach 13 51, 27160 Hoya (Weser) / 54626
Projektbezeichnung: Projekt: Wasserwerk Hoya
Probenahme am / durch: 11.03.2013 / Auftraggeber, Fricke
Probeneingang am / durch: 12.03.2013 / TNT
Prüfzeitraum: 12.03.2013 - 14.03.2013

Parameter	Probenbezeichnung	Brunnen 1	Reinwasser		Methode
	Probe-Nr.	13-09584-001	13-09584-002		
	Einheit				
Organochlorpestizide					
Desphenylchloridazon	µg/l	1,18	0,49		DIN 38407 F35;KI
Methyldesphenylchloridazon	µg/l	0,13	0,06		DIN 38407 F35;KI
Triazine/Phenylharnstoffe					
Metazachlorsäure	µg/l	1,33	0,57		DIN 38407 F35;KI
Metazachlorsulfonsäure	µg/l	1,95	0,94		DIN 38407 F35;KI

n.n. = kleiner Bestimmungsgrenze n.b. = nicht bestimmbar ° = nicht akkreditiert FV = Fremdvergabe UA=Unterauftragvergabe + = durchgeführt
 Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Lünen

Hannover, den 14.03.2013

Holger Ebert (Kundenbetreuer)

UCL Umwelt Control Labor GmbH · Josef-Rethmann-Str. 5 · 44536 Lünen · Telefon: 0 23 06 / 24 09-0 · Telefax: 0 23 06 / 24 09-10 · E-Mail: info@ucl-labor.de
 St.-Nr.: 316/5957/0038 · USt-ID-Nr.: DE 811145308 · Commerzbank Münster · BLZ 400 400 28 · Konto 4000154 · HRB 17247 · Amtsgericht Dortmund
 Geschäftsführer: Jürgen Cornelissen, Oliver Koenen, Martin Langkamp



Durch die DAKKS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium mit der Erfüllung der Anforderungen der Verwaltungsvereinbarung BAM / OFD Hannover. Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren.
 Die Veröffentlichung und Vervielfältigung unserer Prüfberichte sowie deren Verwendung zu Werbezwecken bedürfen- auch auszugsweise - unserer schriftlichen Genehmigung.