

UCL Umwelt Control Labor GmbH · Eddesser Straße 1 · 31234 Edemissen

Wasserversorgung Samtgemeinde Hoya  
 - Herr Pfeiffer -  
 Postfach 13 51  
 27160 Hoya (Weser)

**Ansprechpartner:** Holger Ebert  
**Telefon:** 05176989757  
**Telefax:** 05176989750  
**E-Mail:** holger.ebert@ucl-labor.de

**Prüfbericht - Nr.: 13-26179/2**

**Prüfgegenstand:** 2 x Trinkwasser  
**Auftraggeber / KD-Nr.:** Wasserversorgung Samtgemeinde Hoya, Postfach 13 51, 27160 Hoya (Weser) / 54626  
**Projektbezeichnung:** Wasserwerk Hoya  
**Probenahme am / durch:** - / Auftraggeber  
**Probeneingang am / durch:** 25.06.2013 / TNT  
**Prüfzeitraum:** 25.06.2013 - 05.07.2013

Parameter	Probenbezeichnung Probe-Nr. Einheit	Brunnen 1	Reinwasser			Methode
		13-26179-001	13-26179-002			
<b>Organochlorpestizide</b>						
Desphenylchloridazon	µg/l	1,20	0,64			DIN 38407 F35;KI
Methyldesphenylchloridazon	µg/l	0,13	0,06			DIN 38407 F35;KI
<b>Triazine/Phenylharnstoffe</b>						
Metazachlorsäure	µg/l	1,48	1,03			DIN 38407 F35;KI
Metazachlorsulfonsäure	µg/l	1,87	1,29			DIN 38407 F35;KI

n.n. = kleiner Bestimmungsgrenze n.b. = nicht bestimmbar \* = nicht akkreditiert FV = Fremdvergabe UA = Unterauftragvergabe + = durchgeführt  
 Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Lünen

Hannover, den 05.07.2013

*H. Ebert*  
 Holger Ebert (Kundenbetreuer)

RE 002/2002 07/13

20130705-6944379

UCL Umwelt Control Labor GmbH Josef-Rehmann-Str. 5 · 44536 Lünen · Telefon: 0 23 06 / 24 09-0 · Telefax: 0 23 06 / 24 09-10 · E-Mail: info@ucl-labor.de  
 St.-Nr.: 316/5957/0038 · USt-ID-Nr.: DE 811145308 · Commerzbank Münster · BLZ 400 400 28 · Konto 4000154 · HRB 17247 · Amtsgericht Dortmund  
 Geschäftsführer: Jürgen Cornelissen, Oliver Koenen, Martin Langkamp

DAKKS  
 DAKKS  
 DAKKS

Durch die DAKKS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium mit der Erfüllung der Anforderungen der Verwaltungsvereinbarung BAM / OFD  
 Hannover. Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren.  
 Die Veröffentlichung und Vervielfältigung unserer Prüfberichte sowie deren Verwendung zu Werbezwecken bedürfen- auch auszugsweise - unserer schriftlichen  
 Genehmigung.